



Národný bezpečnostný úrad podľa § 54 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe záverečného protokolu č. ZP – 0557 vydáva

**CERTIFIKÁT
TYP U**

mechanického zábranného prostriedku
číslo: T 10-8/2020

Výrobok: **Bezpečnostná cylindrická vložka**

Typ: **dormakaba penta**

Varianty: **penta plus, expert, expert plus, expert cross, quattro plus, gemini plus, matrix, matrix plus**

Držiteľ certifikátu: **dormakaba Slovensko s.r.o.**
Sídlo: **Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava**
Identifikačné číslo: **31 355 552**

Výrobca: **dormakaba GmbH**
Sídlo: **Ulrich-Bremi Strasse 2, 3130 Herzogenburg, Austria**

Týmto certifikátom sa potvrdzuje spôsobilosť mechanického zábranného prostriedku chrániť utajované skutočnosti podľa bodu 2.2.1. bezpečnostného štandardu.^{*)}

Typové zaradenie a bodové ohodnotenie mechanického zábranného prostriedku po splnení podmienok bodu 2.2.1. bezpečnostného štandardu:^{*)}

Typ 4

SS₄ = 4 body

Stupeň utajenia: Prísne tajné

Podmienky a pravidlá používania

Pre použitie v otvorených výplniach triedy odolnosti proti vlámaniu RC4 podľa STN EN 1627:2011 musí byť cylindrická vložka uložená v bezpečnostnom kovaní minimálne triedy 4 odolnosti proti vlámaniu podľa STN EN 1906:2012. Čelo valca cylindrickej vložky nesmie presahovať vonkajší spodný štít kovania o viac než 3 mm.

Mechanický zábranný prostriedok spĺňa triedu odolnosti proti vlámaniu 4 podľa STN EN 1627, spĺňa požiadavku pre triedu odolnosti 6/D podľa STN EN 1303:2015 a môže byť použitý na ochranu utajovaných skutočností iba v súlade s platnou legislatívou.

Dátum vydania certifikátu: **22. mája 2020**

Platnosť certifikátu do: **21. mája 2025**

JUDr. Roman Konečný
riaditeľ

^{*)} Príloha vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z.