



Národný bezpečnostný úrad podľa § 54 ods. 1 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe záverečného protokolu ZP-0741 vydáva

**CERTIFIKÁT
T Y P U**

mechanického zábranného prostriedku
číslo: T 10-3/2025

Výrobok: **Bezpečnostná cylindrická vložka dormakaba**

Typ: **pExtra+ (plus) 5 - 6 stavítková**

Varianty: **pExtra+ (plus) SAS, pExtra, pExtra SAS, pExtra Q, pExtra Q SAS
Všetky varianty v 5 a 6 stavítkovom prevedení.**

Držiteľ certifikátu: **dormakaba Slovensko s.r.o.**
Sídlo: **Prievozská 1318/14, Bratislava 821 09**
Identifikačné číslo: **31 355 552**

Výrobca: **dormakaba Austria GmbH**
Sídlo: **Ulrich-Bremi-Straße 2, A-3130 Herzogenburg, Rakúsko**

Týmto certifikátom sa potvrdzuje spôsobilosť mechanického zábranného prostriedku chrániť utajované skutočnosti podľa bodu 2.2.1. bezpečnostného štandardu.*)

Typové zaradenie a bodové ohodnotenie mechanického zábranného prostriedku po splnení podmienok bodu 2.2.1. bezpečnostného štandardu:*)

Typ 4

SS₄ = 4 body

Stupeň utajenia: Prísne tajné

Podmienky a pravidiel používania

Cylindrická vložka je použiteľná aj pre bezpečnostné otvorové výplne maximálne triedy RC4 (len v kombinácii s bezpečnostným kovaním príslušnej triedy odolnosti proti vlámaniu podľa STN EN 1906:2012. Pri použití bezpečnostného kovania bez prekrytia cylindrickej vložky nesmie čelo valca cylindrickej vložky presahovať vonkajší spodný štít kovania o viac než 3 mm).

Mechanický zábranný prostriedok spĺňa požiadavku pre triedu odolnosti 6/D podľa STN EN 1303:2015, spĺňa triedu odolnosti proti vlámaniu 4 podľa STN EN 1627 a môže byť použitý na ochranu utajovaných skutočností iba v súlade s platnou legislatívou.

Dátum vydania certifikátu: **31.01.2025**
Platnosť certifikátu do: **29.01.2030**

JUDr. Roman Konečný
riaditeľ

*) Príloha vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti v znení vyhlášky Národného bezpečnostného úradu č. 315/2006 Z. z.